



PRODUCTOS**66**

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

PANEL CLEAN 66 PLUS + Super concentrado



IDENTIFICACIÓN

- SINÓNIMO: Panel Clean 66 plus + (limpiador de aluminio super concentrado)
- FÓRMULA: NaOH
- BASE: Alcalina (Producto terminado)
- USO: limpiador externo para equipos de refrigeración en general

PROPIEDADES

- PANELCLEAN PLUS 66: Es un limpiador liquido biodegradable altamente concentrado, para ser utilizado en la limpieza de evaporadores y condensadores en cualquier tipo de sistemas de refrigeración en general sean estos: automotriz, doméstica, comercial e industrial, por su formulación puede ser aplicado en cualquier superficie como aluminio, cobre, bronce, hierro y cualquier superficie metálica existente sin dañarlas.

INTRUCCIONES DE USO

- Aplicar el producto siempre de arriba hacia abajo.
- Permita actuar el producto hasta ver cortada la espuma.
- Enjuagar con suficiente agua.
- No dejar secar el producto en la superficie del equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Apariencia: líquido transparente
- Color: Ligeramente blanco
- Densidad Relativa: 1030 A 1050
- PH: 10.5 / 11.00
- Punto de Ebullición: 99 °C
- Solubilidad en agua: TOTAL

***Calle 98, #33 340 Sector 5 de Julio, Maracaibo, Estado Zulia
PMB 2118 1000 Brickell Ave STE 715, Miami FL 33131***



PRODUCTOS 66

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

PANEL CLEAN 66 PLUS + Super concentrado



COMPONENTES QUÍMICOS

- Agentes espumantes: Ácido Aquil lauril
- Composición alcalina: NaOH
- Isómeros biodegradables: CHCHOH
- Fragancia limón: P.23

PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS (INHALACION)

- Trasladar al afectado a un lugar con aire fresco, mantener a la víctima abrigada y en reposo, buscar atención médica inmediata.

(INGESTION ACCIDENTAL)

- Lavar la boca con agua, si esta consciente suministrar abundante agua, no inducir al vómito, buscar atención médica inmediata.

(CONTACTO CON LA PIEL)

- Retirar la ropa y calzado contaminados, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón, mínimo durante 15 minutos si la irritación persiste repetir el lavado, buscar atención médica inmediata

(CONTACTO CON LOS OJOS)

- Lavar con abundante agua durante varios minutos, si persiste la molestia repetir el lavado, de ser necesario, acudir al médico.

NOTA:

DE SER NECESARIO LLEVAR
LA ETIQUETA DEL PRODUCTO
AL MEDICO TRATANTE.

*Calle 98, #33 340 Sector 5 de Julio, Maracaibo, Estado Zulia
PMB 2118 1000 Brickell Ave STE 715, Miami FL 33131*